

FLUKE®

317/319

Clamp Meter

用户手册

PN 4092028

September 2011 (Simplified Chinese)

©2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies.

有限保修及责权范围

本产品自购买之日起，将可享受一年材料上及工艺上的质保，但此保修不包括保险丝（熔断）、一次性电池（用完）、或者由于意外事故、疏忽、滥用、改造、污染、及操作环境的反常而形成的损害。零售商没有被授权代表 **Fluke** 扩充该保修的内容。质保期间，如需服务，您可联系最近的 **Fluke**维修中心，获得认可信息，然后将产品送至该中心，并附上故障说明。

该保是您可获取补偿的唯一保修。除此之外，没有为特别的目的而制定的保修，对于任何特殊的、间接的、偶然的、并发性的损害或各种损耗，**Fluke** 概不负责。因为有国家不允许对暗示保修或偶然的、并发性的损坏的排除或限制，上述责任限制也许不适用于您。

Fluke Corporation
P. O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U. S. A.

Fluke Europe B.V.
P. O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

目录

标题	页码
概述	1
联系 Fluke	1
安全须知	2
符号	5
技术规格	6
一般规格	6
电气技术指标	7
软件规格	10
环境规格	10
产品	11

Clamp Meter

概述

Fluke 317 和 319 是一种用电池操作的手持式钳表（简称“仪表”），可测量：

- 交流电流和直流电流
- 交流电压和直流电压
- 电阻
- 通断性
- 频率

该产品配备有：

- 测试导线
- 软包
- 三节 AAA 型电池（已装入）
- 317/319 用户手册

联系 Fluke

如需联系 Fluke，请拨打以下任一电话：

深圳市连讯达电子技术开发有限公司

地址：深圳华强北华联发大厦602室

免费热线：400-688-2580

网址：www.faxy-tech.com

安全须知

警告

为了防止可能发生的触电、火灾或人身伤害：

- 请仅将产品用于指定用途，否则可能减弱产品提供的防护。
- 应按照指定的测量类别、电压或电流额定值使用。
- 请勿触摸 $> 30\text{ V}$ 交流（有效值）， 42 V 交流（峰值）或 60 V 直流以上的电压。
- 仔细阅读所有说明。
- 请勿超出产品、探针或附件中额定值最低的单个元件的测量类别（CAT）额定值。
- 请勿在爆炸性气体、蒸汽周围或在潮湿环境中使用产品。
- 只能使用正确的测量类别（CAT）、电压和电流额定探针、测试线以及转接器进行测量。
- 不要单独工作。

- 端子间或任何一个端子与接地点之间施加的电压不能超过额定值。
- 遵守当地和国家的安全规范。 穿戴个人防护用品（经认可的橡胶手套、面具和阻燃衣物等），以防危险带电导体裸露时遭受电击和电弧而受伤。
- 当显示电池电量不足指示时请更换电池，以防测量不正确。
- 请将手指握在探针护指装置的后面。
- 测量一个已知电压，以确定产品操作是否正常。
- 若产品损坏，请勿使用，并禁用产品。
- 连接电源时，请先连接公共测试线，然后再连接通电测试线；切断电源时，先切断通电测试线，然后再切断公共测试线。
- 使用产品前，请先阅读“安全须知”。
- 移除测量不需要的所有探针、测试线和附件。
- 每次使用前都应先检查产品。 检查夹钳外壳或输出电缆绝缘层是否有开裂或缺损。 还要查看是否有连接松脱或功能弱化的组件。 仔细检查钳口周围的绝缘情况。

- 请勿使用已损坏的测试导线。检查测试线绝缘层是否损坏，是否有裸露金属或有磨损迹象。检查测试线的通断性。
- 测量电阻、连通性、电容或二极管结之前，先断开电源并让所有高压电容器放电。
- 切勿握在仪表触摸挡板以上的任何位置。请参阅图 1。

如果钳口内的磨损标记已经看不清，请不要使用电池传感器。请参阅图 2。

为确保安全操作和维护产品：

- 如果长期不用产品，请将电池取出，以防电池泄漏而损坏产品。
- 请确保电池极性正确，以防电池泄漏。
- 如果发生电池泄漏，使用前请先修复产品。
- 请认可的技术人员修复产品。
- 清洁产品前先移除输入信号。
- 在盖子取下或机壳打开时，请勿操作产品。可能会接触到危险电压。

符号

表 1 显示用于手册或产品中的符号。

表 1。符号

符号	说明
	有危险。 重要信息。 请参阅手册。
	危险电压。 触电危险。
	允许在危险的带电导线上直接使用或取出。
	双层绝缘
	电池低电量
	接地
	交流
	直流
	请勿将本品作为未分类的城市垃圾处理。 请访问 Fluke 网站查询回收方面的信息。
	符合欧盟的有关指令。
CAT III	设备用于保护固定设备装置中的设备（如配电盘、馈线、短分支电路及大型建筑中的防雷设施）免受瞬态电压的损害。

技术规格

一般规格

数字显示器.....	6000 字分辨率
电池低电量指示.....	当电池低于所需的电压时，显示符号 
电源.....	三节 AAA IEC LR03 电池
夹钳开度大小.....	37 mm (1.45 in)
钳口直径.....	37 mm (1.45 in)
尺寸（长 x 宽 x 高）.....	162.4 x 58.25 x 30.5 mm (6.39x 2.29 x 1.20 in)
重量.....	大约 384 g (13.5 盎司)（含电池）
显示器分辨率.....	6000 字
自动量程.....	可用欧姆计量
安全.....	CE EN/IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032
测量类别.....	600 V CAT III（第三类）

电气技术指标

准确度规格的定义：在温度为 $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时的读数的百分比
+ 字数

功能	参数	317	319
 A (交流电流)	量程	40.00A 600.0A	40.00A 600.0A 1000A
	分辨率	0.01A 0.1A	0.01A 0.1A 1A
	准确度	1.6% ± 6 个字 (50-60Hz) [40A] 2.5 ± 8 个字 (60-500Hz) [40A] 1.5% ± 5 个字 (50-60Hz) [600A] 2.5 ± 5 个字 (60-500Hz) [600A]	1.6% ± 6 个字 (50-60Hz) [40A] 2.5 ± 8 个字 (60-500Hz) [40A] 1.5% ± 5 个字 (50-60Hz) [600/1000A] 2.5 ± 5 个字 (60-500Hz) [600/1000A]

功能	参数	317	319
	波峰系数 当 CF >2 时, 增加 2% 至规格	500A 时最大 3.0 600A 时最大 2.5	500A 时最大 3.0 600A 时最大 2.5 1000A 时最大 1.4
	交流响应	rms	rms
$\overline{\text{A}}$ (直流电 流)	量程	40.00A 600.0A	40.00A 600.0A 1000A
	分辨率	0.01A 0.1A	0.01A 0.1A 1A
	准确度	1.6% ± 6 个字 [40A] 1.5% ± 5 个字 [600A]	1.6% ± 6 个字 [40A] 1.5% ± 5 个字 [600/1000A]
$\overline{\text{V}}$ (交流电 压)	量程	600.0 V	
	分辨率	0.1 V	
	准确度	1.5% ± 5 个字 (20-500Hz)	
	交流响应	rms	
$\overline{\text{V}}$ (直流电 压)	量程	600.0 V	
	分辨率	0.1 V	
	准确度	1% ± 4 个字	

功能	参数	317	319
Ω	量程	400.0 Ω 4000 Ω	
	分辨率	0.1 Ω 1 Ω	
	准确度	1% 5.0	
		$\leq 30\Omega$	
浪涌电流	积分时间	不适用	100ms
Hz	量程	不适用	5.0 - 500.0Hz
	准确度	不适用	0.5% ± 5 个字
	触发电平	不适用	10 - 100Hz $\geq 5A$, 5 - 10Hz, 100 - 500Hz $\geq 10A$
准确度规格适用于 23°C $\pm$ 5°C (73°F $\pm$ 41°F) 低于 18°C 和高于 28°C (64°F 和高于 82°F) 时, 准确度将会每 °C 降低 0.1 乘以规格值 交流电压和交流电流的真有效值按量程的 5% 至 100% 规定。			

软件规格


校准.....	完全手动校准和测试 一年校准周期
数据完整性和安全性.....	校准参数存储在闪存卡上。

环境规格

操作温度.....	-10° C 至 50° C (14° F 至 122° F)
存储温度.....	-40° C 至 60° C (-40° F 至 140° F)
操作湿度.....	非冷凝 <10° C (<50° F) 90 % 相对湿度 (50° F 至 86° F) (10° C 至 30° C) 75% 相对湿度 (86° F 至 104° F) (30° C 至 40° C) 45% 相对湿度 (104° F 至 122° F) (40° C 至 50° C) (无冷凝)
操作高度.....	2000 米 (1 英里) 平均海平面之上
存储高度.....	12,000 米 (7 英里) 平均海平面之上
IP 等级.....	IP40
振动要求.....	随机, 依照 MIL-PRF-28800F 2 级标准, 5-500Hz, 每轴 30 分 钟
跌落测试要求.....	1米 (3ft)跌落测试, 六侧, 柞木地板
EMI, RFI, EMC	仪表未规定用于 EMC 电场 ≥0.1 V/m

产品



1 ClampMeter



触摸挡板


etr111.eps

2 Jaw Wear




钳口磨损标记

3 $\overline{\sim}$ A




etr113. eps



etr114. eps


5

Ω





6

Ω




<30 Ω
 Ω




etr116. eps

7 Display Hold





8 MIN MAX AVG



etr122. eps


9 $\overline{\sim}$ A INRUSH

关闭



etr119. eps

10



etr123. eps

